

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель генерального директора по  
технической политике – главный инженер  
АО «Амуруголь»

«16» \_\_\_\_\_ 2020г. **А.В. Инговатов**



**УТВЕРЖДАЮ:**

Глава города Райчихинска



«16» \_\_\_\_\_ 2020г. **Т.И. Родионова**

## Температурный график

отпуска тепловой энергии от котельных

АО «Амуруголь» на отопительный период 2020 – 2021 г.г.

Тн.в., °С	Тпод., °С	Тобр., °С
+10	60	49
+9	60	49
+8	60	49
+7	60	49
+6	60	49
+5	60	49
+4	60	49
+3	60	49
+2	60	49
+1	60	49
0	60	49
-1	60	49
-2	60	49
-3	60	49
-4	60	49
-5	60	49
-6	60	49
-7	61	50
-8	62	50
-9	63	51
-10	65	52
-11	66	53
-12	67	54
-13	68	54

Тн.в., °С	Тпод., °С	Тобр., °С
-14	70	55
-15	71	56
-16	72	57
-17	73	57
-18	74	58
-19	76	59
-20	77	60
-21	78	60
-22	79	61
-23	80	62
-24	81	63
-25	83	63
-26	84	64
-27	85	65
-28	86	66
-29	87	66
-30	88	67
-31	89	68
-32	91	68
-33	92	69
-34	93	69
-35	94	70
-36	95	70

Тн.в., °С – температура наружного воздуха,

Тпод., °С – температура теплоносителя в подающем трубопроводе,

Тобр., °С – температура теплоносителя в обратном трубопроводе.